

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号 : DA1802  
発行者の名称 : ダイナエア株式会社  
発行者の住所 : 東京都千代田区神田錦町 3-4-2  
宣言の対象 : モイストプロセッサ用内蔵ガス温水熱源機

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS S 2112 : 2011</u>	<u>家庭用ガス温水熱源器</u>	<u>2011年9月20日</u>

追加情報：弊社は JIS Q 17050-1 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

問い合わせ先：ダイナエア株式会社 営業技術部 TEL：03-3294-4566

代表者又は代理者

の署名 : 齊藤哲也  
発行日 : 2018年9月11日  
発行場所 : ダイナエア株式会社  
役職名・氏名 : 営業技術部長 齊藤哲也

この文書は **JIS Q 17050-1(JISQ1000)** に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（付属書一）

名称・区分	型式	試験品質	生產品質	性能確認 方法の区分
家庭用ガス温水熱源器	MGHAA-1	JIS S 2112	JIS Q 17050-1	C
同上	MGHAA-2	JIS S 2112	JIS Q 17050-1	C

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（付属書—2）

「モデル建物法入力支援ツールVer. 2. 3入力マニュアル」に規定された、JIS S 2112 に基づく家庭用ガス温水機器の性能は以下の通りです。

NO.	型式	燃料種類	宣言の対象					
			給湯号数	出湯能力 (kW)	定格消費電 力(W)	熱源効率	接続口径	表示ガス表示量 (kW)
1	MGHAA-1	都市ガス	32号	55.8	70	0.80	20A	69.2
2	MGHAA-2	都市ガス	50号	87.2	110	0.78	20A	112